



Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Orden de Compra Nro 00055 Ejercicio: 2022
Original

Ushuaia, 14 de Setiembre de 2022

Presupuesto Compra Directa Nro 49

Expediente : 000217-DA-22

Imputacion Nro : 113

Autorizada por : Dirección de Administración

Resolucion Nro : 0044222R

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

CUIT: 30-70738000-0

Sres. 886-SLOBODIAN NICOLÁS AGUSTÍN

Domicilio: Macizo 616 Pcla 03 Sec D T/N 616 TOLHUIN

Cuit: 20417898175

Sírvase Ud. proveer los siguientes insumos/servicios

Item	Descripcion Insumo	Cantidad	Precio Unit	Total
001	Servicios Electricista Matriculado Nicolás Agustín SLOBODIAN Para Readecuaciones Eléctricas en la Delegación Kuanip del Organismo conforme especificaciones obrantes en el Anexo I que forma parte integral de la presente.	1.00	170,000.00	170,000.00

Resumen por Partida Parcial

Partida	Descripcion Partida	Descripcion SubPartida	Importe
003 004 900	SERVICIOS NO PERSONALES	Otros n.e.p	170,000.00
Sub-Total :			170,000.00

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Dirección de Administración

Damian Nicolas FLORES MACHADO
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Area Contrataciones

Importe Total 170,000.00

Proveedor

Lugar de Entrega: Delegación OSEF del Organismo - Kuanip N° 171

Plazo de Entrega: 7 días

Condiciones de Pago: dentro de los 30 días de conformada la factura

Imprimio Usuario: dflores -DAMIAN FLORES MACHADO

Dia: 14/09/2022 Hora: 10:20

Página Nro 1 de

12 de Octubre 131 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina
Tel.: (02901) 421041 Internos 1014/1015 E-mail: contrataciones@tcptdf.gob.ar

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas



“2022 – 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

ANEXO I
ORDEN DE COMPRA N° 55/2022
EXPTE. N° 217/2022 TCP-DA

Especificaciones de los trabajos:

- Colocación de electrodo de puesta a tierra de seguridad alejado a 4mts. De la línea municipal, hacia el interior del inmueble o en su defecto que la instalación lo tenga, que sea fácilmente identificable y registrable; para acceder al mismo y tomar lectura de sus parámetros.
- Tendido de línea principal de puesta a tierra de color verde amarillo igual o mayor sección que la línea de alimentación, lo más cerca del tablero seccional general.
- Colocación de borne principal de acometida de PE, en tablero seccional general.
- Conexión de los conductores de PE terminales de los distintos circuitos al borne principal de puesta a tierra.
- Realizar las distribuciones de alimentación de cada elemento de maniobra, tipo térmicos o diferenciales, a través de barras distribuidoras constituidas para este fin.
- Ampliar tablero eléctrico para contener todos los elementos de maniobra y diferenciales existente.
- Anteponer a los interruptores termomagnéticos los diferenciales tipo “AC” por circuito terminales existentes.
- En el circuito informática, proteger con un interruptor diferencial tipo “A” por corrientes de fuga pulsantes media onda.
- Completar con un diagrama unifilar de protecciones el tablero seccional general, dando así certeza a las maniobras.


C.P. Carolina GONZALEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia


Damián Nicolás FLORES MACHADO
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”